



**МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

Рашилевская ул., д. 23, г. Краснодар, 350063  
Тел. (861) 298-25-73, (861)298-26-00  
E-mail: minobrkruban@krasnodar.ru

Директору государственного  
бюджетного профессионального  
образовательного учреждения  
Краснодарского края  
«Краснодарский педагогический  
колледж»

Решетняк О.В.

На № 47-ОП-13-14627/дет от 09.10.2025

Об устранении нарушений

Уважаемая Оксана Валерьевна!

В адрес министерства образования и науки Краснодарского края (далее – министерство) поступило представление прокурора Карасунского административного округа города Краснодара от 19 сентября 2025 г. № 21-27-2025/13483-25-20030001 об устранении нарушений законодательства об образовании и обращении граждан, требований противопожарного и антитеррористического законодательства.

Так, согласно указанному представлению прокуратуры в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский педагогический колледж» (далее – колледж, образовательная организация), расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 123 «Г», выявлены нарушения требований противопожарного и антитеррористического законодательства.

В соответствии со статьей 34 и 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) предусмотрена обязанность граждан и руководителей организации соблюдать требования пожарной безопасности.

Статьей 38 Закона № 69-ФЗ установлено, что ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах компетенции.

Режим обеспечения соблюдения требований противопожарной безопасности в помещениях закреплен правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от от 16 сентября 2020 г. № 1779 (далее – Правила).

Проведенной прокуратурой округа проверкой колледжа установлено, что

в здании образовательной организации в нарушение п.п. 14 и 54 Правил руководитель организации не обеспечивает наличие и исправное состояние устройств самозакрывания дверей лестничных клеток (отсутствуют/ неисправны доводчики); допущена эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) (АПС и СОУЭ более 10 лет).

В соответствии со статьями 2 и 3 Федерального Закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из основных принципов борьбы с терроризмом является приоритет мер по предупреждению терроризма. Борьба с терроризмом в Российской Федерации осуществляется в целях выявления и устранения причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности. Целью борьбы с терроризмом является предупреждение, выявление, пресечение террористической деятельности.

В нарушение пункта 23 «б» постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в колледже выявление и предотвращение несанкционированного проноса (проезда) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении с использованием почтовых отправлений не организовано.

Таким образом, осуществляется слабый контроль со стороны руководства колледжа за соблюдением сотрудниками образовательной организации требований в области антитеррористического законодательства и пожарной безопасности, что также свидетельствует о недостаточном контроле за деятельностью подчиненных со стороны руководителя учреждения.

На основании изложенного просим устранить вышеперечисленные нарушения в минимально возможные сроки.

Информацию о принятых мерах по устранению нарушений направить в министерство. При наличии неустраненных нарушений представить соответствующий план мероприятий с указанием конкретных мероприятий, сроков, ответственных и источников финансирования.

Информацию с приложением подтверждающих материалов направить в срок до 15 октября 2025 г. на адрес электронной почты: [a.n.pavkova@minobr.krasnodar.ru](mailto:a.n.pavkova@minobr.krasnodar.ru).

Первый заместитель  
министра

С.В. Пронько