

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов общественного здания

1. Информация об объекте

Наименование ГБПОУ КК «Краснодарский педагогический колледж»

Местонахождение (адрес) г. Краснодар, ул. Ставропольская, 123 Г ✓

Форма собственности объекта краевая
(федеральная, краевая, муниципальная, частная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте ГБПОУ КК «КПК» (ИНН 2312090363).
350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 123 Г. Директор – Решетняк Оксана Валерьевна.
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 4, этаж расположения объекта 1-4

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ¹	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания ² / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки не более 20 см	К	наличие	в наличии	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Путь к входу в здание:				
указатели направления движения	К	наличие		п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
продольный уклон пути движения	К	не более 50 ‰	соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020

¹ К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

² Требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

1	2	3	4	5
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
высота подъема ступеней	О, С	12-15 см	соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35-40 см	соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	в наличии	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке, на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие	в наличии	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, таблица 3 ГОСТ Р 52875
поручни на высоте 90 см	О, С	наличие	соответствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине поручни с двух сторон	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие	в наличии	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот до 3,0 м)	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот более 3,0 м)	К, О	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К, О	наличие	в наличии	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 ‰	не соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5×1,5 м	соответствует	п.5.1.16 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	К, О	наличие	отсутствует	п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие	в наличии	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м	соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м	отсутствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9-1,0 м	соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Входная площадка:				
размер входной площадки при наличии пандуса	К	не менее 2,2×2,2 м	соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
Дверь входная наружная:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей:				
на уровне 0,9-1,0 м	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3-1,4 м	С	наличие		не требуется
Тамбур:				
размер тамбура (глубина × ширина)	К	не менее 2,45×1,6 м	соответствует	п. 6.1.8 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей:				
на уровне 0,9-1,0 м	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3-1,4 м	С	наличие		не требуется
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1-4				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м	соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м	соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
на стенах	С	не более 10 см	соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см	соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги):				
ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	в наличии	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
высота подъема ступеней	О, С	13-17 см	соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	28-35 см	соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8-10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей	О, С	наличие	в наличии	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Поручни на высоте	О, С	90 см	соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, О, С	наличие	в наличии	п. 5.1.13, п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие		п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 не требуется
Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц	С	наличие	в наличии	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	в наличии	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу	К, О	наличие		п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий внутреннюю лестницу	К, О	наличие		п. 6.2.13 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):				
уклон	К	не более 1/20 (5%)		п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
(отношение высота/длина)				технически не реализуемо (тех. заключение)
горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5×1,5 м		
горизонтальные площадки размером не менее 1,5 м через каждые 0,5 м подъема пандуса	К	наличие		
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
ширина проема одной створки двери (в свету)	К	не менее 0,9 м	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 0,9-1,0 м	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3-1,4 м	С	наличие		не требуется

	1	2	3	4	5
2.4. Зона оказания услуги – этаж 1					
Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях					
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места		соответствует	п. 8.1.4 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования:					
при расположении сбоку	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола		соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
при фронтальном подходе	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола		соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8-0,85 м		соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м		соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Предприятия питания					
Ширина проходов между столиками и стульями	К, О, С	не менее 0,9 м		соответствует	п. 8.4.7 СП 59.13330.2020
Ширина проходов около прилавков для сервирования блюд	К, О, С	не менее 1,2 м		соответствует	п. 8.4.7 СП 59.13330.2020
Стол высотой не менее 0,8-0,85 м	К	не менее 1		соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина рабочего фронта прилавка, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м		соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Обслуживание в кабине:					
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м		соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
высота порога	К	не более 1,4 см		соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
ширина прохода	К	не менее 1,2 м		соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м		соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75×0,5 м		соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м		соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С	5 % (но не менее 1)		не соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие		в наличии	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020

